



广东安纳检测技术有限公司



检测报告

安纳检字（2018）第 080719-A 号

受测单位：广州科兰美环境治理有限公司

单位地址：广州市番禺区沙湾镇古东工业区骏业路 5 号之 1

样品类别：废水

报告类别：验收检测

报告编制：

报告审核：

报告签发：

报告日期：2019.03.29

签发日期：2019.03.29



检测报告说明

1. 本报告无本公司  专用章、检验检测专用章和骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 复制本报告中的部分内容无效。
8. 该检测报告安纳检字（2018）第 080719-A 号代替检测报告编号安纳检字（2018）第 080719 号报告，同时安纳检字（2018）第 080719 号作废。

广东安纳检测技术有限公司

地 址：广州市番禺区大龙街富怡路茶东路段 1 号

邮 箱：gzanna@qq.com

电 话：020-22157080 020-39993703

传 真：020-39997697

网 址：www.annafx.com

业务代表：李小姐 联系方式：13318875259

一、检测概况

受测单位	广州科兰美环境治理有限公司		
单位地址	广州市番禺区沙湾镇古东工业区骏业路 5 号之 1		
联系电话	18126831712	联系人	程先生
样品类别	废水		
采样人员	杨福成、戚嘉成		

二、分析方法及使用仪器一览表

1.废水

检测项目	分析方法	分析仪器名称	方法检出限
pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 (GB/T 6920-1986)	实验室 pH 计 PHSJ-4F	---
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)	电子天平 BSA224S-CW	---
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ828-2017)	---	4 mg/L
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	紫外可见分光光度计 UV-7504	0.025 mg/L
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 (HJ 505-2009)	生化培养箱 LRH-250	0.5 mg/L
动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637-2012)	红外测油仪 JDS-109U	0.04 mg/L
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB/T 11893-1989)	紫外可见分光光度计 UV-7504	0.01 mg/L
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 (GB/T 7494-1987)	紫外可见分光光度计 UV-1801	0.05 mg/L

三、检测结果

1.废水检测结果

广东安纳检测技术有限公司

1、废水检测结果

单位名称: 广州科兰美环境治理有限公司				样品类别: 废水	采样日期: 2018.08.07		分析日期: 2018.08.07~08.12					
天气状况: 晴				环保治理设备及运行情况: 一体化设施 (有运行)								
				检测项目及检测结果 mg/L (pH 值: 无量纲)								
编号	采样点名称	检测 频次	样品编号	样品状态描述	pH 值	悬浮物	化学 需氧量	五日生 化需氧量	氨氮	总磷	动植 物油	阴离子 表面活性剂
1	生活污水 处理前	第一次	F1808071901	黄色、有异味、 无浮油	7.60	58	152	45.8	18.2	1.40	1.89	0.592
2	生活污水 后排放口 (WS-85779)		F1808071902	浅黄色、有异 味、无浮油	7.65	24	90	26.0	13.2	0.90	1.18	0.414
3	生活污水 处理前	第二次	F1808071903	黄色、有异味、 无浮油	7.54	66	166	48.5	15.2	1.32	2.94	0.660
4	生活污水 后排放口 (WS-85779)		F1808071904	浅黄色、有异 味、无浮油	7.70	20	92	26.6	10.1	0.78	1.42	0.475
5	生活污水 处理前	第三次	F1808071905	黄色、有异味、 无浮油	7.54	72	156	45.6	16.5	1.20	3.17	0.579
6	生活污水 后排放口 (WS-85779)		F1808071906	浅黄色、有异 味、无浮油	7.71	17	80	23.2	13.6	0.85	1.33	0.450
7	生活污水 处理前	第四次	F1808071907	黄色、有异味、 无浮油	7.58	60	172	50.2	17.3	1.28	2.74	0.742
8	生活污水 后排放口 (WS-85779)		F1808071908~ 09	浅黄色、有异 味、无浮油	7.61~7.70	26	85	25.0	11.4	0.88	1.22	0.560
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 第二时段二级标准					6~9	100	110	30	15	/	15	10
备注				1、生产工况为 93%。 2、“/”表示 DB44/26-2001 标准未对该项目作限值要求。								

广东安纳检测技术有限公司

1、废水检测结果

单位名称: 广州科兰美环境治理有限公司				样品类别: 废水		采样日期: 2018.08.08		分析日期: 2018.08.08~08.13					
天气状况: 晴				环保治理设备及运行情况: 一体化设施 (有运行)									
编号	采样点名称	检测 频次	样品编号	样品状态描 述	pH 值	悬浮物	化学 需氧量	五日生 化需氧量	氨氮	总磷	动植 物油	阴离子 表面活性剂	
1	生活污水 处理前	第一次	F1808071911	黄色、有异味、 无浮油	7.74	62	120	35.2	16.2	1.18	0.33	0.579	
2	生活污水 后排放口 (WS-85779)		F1808071912	浅黄色、有异 味、无浮油	7.62	25	76	22.8	12.5	0.87	0.18	0.510	
3	生活污水 处理前	第二次	F1808071913	黄色、有异味、 无浮油	7.72	68	140	40.8	13.8	1.31	0.56	0.462	
4	生活污水 后排放口 (WS-85779)		F1808071914	浅黄色、有异 味、无浮油	7.59	38	82	24.2	9.55	0.93	0.22	0.360	
5	生活污水 处理前	第三次	F1808071915	黄色、有异味、 无浮油	7.50	56	110	33.2	10.5	1.10	0.25	0.302	
6	生活污水 后排放口 (WS-85779)		F1808071916	浅黄色、有异 味、无浮油	7.58	22	75	22.5	8.23	0.80	0.17	0.245	
7	生活污水 处理前	第四次	F1808071917	黄色、有异味、 无浮油	7.64	52	131	38.3	12.8	1.26	0.35	0.160	
8	生活污水 后排放口 (WS-85779)		F1808071918~ 19	浅黄色、有异 味、无浮油	7.60~7.61	28	78	23.5	9.27	0.76	0.26	0.102	
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 第二时段二级标准					6~9	100	110	30	15	/	15	10	
备注 1、生产工况为 93%。 2、“/”表示 DB44/26-2001 标准未对该项目作限值要求。													

报告结束

附图一:

